

落实安全责任
推动安全发展

2021 年福建省电力行业安全生产知识竞赛

题库

指导单位：福建省电力安全生产委员会

主办单位：福建省电力企业协会

二〇二一年六月

一、单选题

1、2019年11月29日，中共中央总书记习近平在主持中共中央政治局第十九次集体学习时指出，要加强应急预案管理，健全应急预案体系，落实（ ）责任和措施。

- A. 各环节 B. 各方面 C. 各部门 D. 各单位

【答案】A

2、中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》提出，到（ ），实现安全生产治理体系和治理能力现代化，全民安全文明素质全面提升，安全生产保障能力显著增强，为实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定稳固可靠的安全生产基础。

- A. 2020年 B. 2022年 C. 2025年 D. 2030年

【答案】D

3、国家发改委、国家能源局《关于推进电力安全生产领域改革发展的实施意见》提出，（ ），由国家能源局组织或参与调查，有关派出能源监管机构和省级政府电力管理等有关部门参与。

- A. 特别重大电力事故 B. 重大电力事故 C. 较大电力事故 D. 一般电力事故

【答案】B

4、国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，要求企业强化内部各部门安全生产职责，落实一岗双责制度。重点行业领域企业要严格落实（ ）制度，确保新招员工安全作业。

- A. 人盯人 B. 现场带班 C. 以师带徒 D. 部门负责

【答案】C

5、国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，要求企业安全管理人员、重点岗位、班组和一线从业人员要严格履行自身安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程，确保安全生产，建立（ ）的安全生产工作体系。

- A. 党政同责、一岗双责 B. 层层负责、人人有责、各负其责
C. 党政同责、齐抓共管 D. 各司其职、各负其责

【答案】B

6、国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，要求企业要持续提升安全管理科学化、专业化、规范化水平，建立（ ）团队。

- A. 安全管理 B. 技术管理 C. 安全技术 D. 安全保障

【答案】C

7、国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，要求企业定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和（ ）等方面存在的安全风险。

- A. 管理体系 B. 技术管理体系 C. 生产管理体系 D. 安全管理体系

【答案】A

8、国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，要求（ ），各类企业要建立起完善的安全风险管控制度。

- A. 2020年底前 B. 2021年底前 C. 2022年底前 D. 2023年底前

【答案】B

9、国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，要求企业要建立健全以风险辨识管控为基础的（ ）制度。

- A. 隐患排查 B. 隐患排查治理 C. 隐患治理 D. 隐患排查整改

【答案】B

10、福建省政府安委会办公室《关于印发实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机

制实施方案的通知》，要求企业要组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识（ ）方面存在的安全风险。

- A. 生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等
- B. 技术工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等
- C. 生产工艺、设备设施、生产环境、人员行为和管理体系等
- D. 技术工艺、设备设施、生产环境、人员行为和管理体系等

【答案】A

11、福建省政府安委会办公室《关于印发实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制实施方案的通知》规定，安全风险等级从高到低划分为（ ）等四级。

- A. 重大风险、较大风险、一般风险、低风险
- B. 重大风险、高风险、一般风险、低风险
- C. 重大风险、较大风险、一般风险、轻微风险
- D. 重大风险、高风险、较大风险、一般风险

【答案】A

12、《福建省安全生产专项整治三年行动实施方案》，要求扎实抓好安全生产专项整治三年行动，推进（ ）安全专项整治。

- A. 2个专题和9个行业领域
- B. 3个专题和10个行业领域
- C. 2个专题和10个行业领域
- D. 3个专题和9个行业领域

【答案】C

13、国家能源局《电力安全文化建设指导意见》提出，要以（ ）为核心探索电力安全文化体系建设发展思路。

- A. 和谐守规
- B. 诚信合规
- C. 和谐守规
- D. 和谐合规

【答案】A

14、国家能源局《电力企业应急能力建设评估管理办法》规定，评估结果为合格的，电力企业应当在（ ）日内将评估报告直接报送国家能源局派出机构和地方电力管理部门。

- A. 7
- B. 15
- C. 30
- D. 60

【答案】C

15、《国家能源局综合司关于进一步做好发电安全生产工作的通知》，要求建立事故“说清楚”制度，发生一般事故的企业要主动到（ ）“说清楚”。

- A. 管辖派出机构
- B. 省级电力管理部门
- C. 管辖派出机构和省级电力管理部门
- D. 国家能源局安全司

【答案】C

16、《国家能源局综合司关于进一步做好发电安全生产工作的通知》，要求建立事故“说清楚”制度，发生较大及以上事故的企业，要及时到（ ）“说清楚”。

- A. 管辖派出机构
- B. 省级电力管理部门
- C. 管辖派出机构和省级电力管理部门
- D. 国家能源局安全司

【答案】D

17、重大活动电力安全保障工作分为（ ）三个阶段。

- A. 准备、实施、总结
- B. 策划、实施、总结
- C. 策划、准备、实施
- D. 准备、策划、实施

【答案】A

18、重大活动电力安全保障工作的总体目标是：确保重大活动期间电力系统安全稳定运行，确保重点用户供用电安全，杜绝造成（ ）的停电事件发生。

- A. 较大社会影响
- B. 严重社会影响

C. 一般社会影响 D. 轻微社会影响

【答案】B

19、电力企业应当建立电力设施安全保卫长效机制，综合采取（ ）措施，防止外力破坏、盗窃、恐怖袭击等因素影响重大活动电力安全保障工作。

A. 应急值守 B. 安全检查 C. 人防、物防、技防 D. 安全保卫

【答案】C

20、电力企业应全面防范网络安全风险，做好系统和（ ）加固。

A. 配套 B. 设备 C. 主机 D. 硬件

【答案】C

21、电力企业应按照公安等有关部门的要求，开展电力设施（ ）防范工作。

A. 巡查 B. 反恐怖 C. 维修 D. 反外力破坏

【答案】B

22、重要电力生产场所应当实行分区管理和（ ）制度，对出入人员、车辆和物品进行安全检查。

A. 现场检查 B. 安全检查 C. 现场准入 D. 安全管控

【答案】C

23、电力企业、重点用户要切实履行（ ）责任，采取可靠措施，确保配套电力工程质量和施工安全，保证工程按期投入使用。

A. 安全保卫 B. 安全生产主体 C. 安全生产 D. 安全监督

【答案】B

24、电力企业应当开展重点用户供用电服务，提出（ ）建议，做好缺陷隐患告知工作，指导重点用户进行安全隐患整改，协助重点用户制定停电事件应急预案。

A. 可靠用电 B. 稳定用电 C. 安全用电 D. 持续用电

【答案】C

25、电力企业、重点用户应当根据活动需要开展联合演练，及时完善相关应急预案，提高（ ）处置能力。

A. 突发事件 B. 现场 C. 应急 D. 综合

【答案】A

26、电力企业应当配置应急队伍及装备，足额储备应急物资，并在重大活动电力安全保障（ ）前落实到位。

A. 策划阶段 B. 实施阶段 C. 运行阶段 D. 准备阶段

【答案】B

27、电力企业应当开展监测预警工作，及时掌握气象信息、自然灾害情况，研判电网负荷变化趋势，适时发布（ ）信息。

A. 电力安全 B. 电力运行 C. 电力预警 D. 电力应急

【答案】C

28、突发停电事件发生后，电力企业、重点用户应当按照预案及时启动应急响应，采取有效措施恢复供电，并将有关情况及时向（ ）部门及派出机构报告。

A. 电力管理 B. 行业管理 C. 应急管理 D. 安全管理

【答案】A

29、《重大活动电力安全保障工作规定》自印发之日起施行，有效期（ ）。

A. 三年 B. 二年 C. 五年 D. 八年

【答案】C

30、为深入贯彻党的十九大精神，全面落实习近平总书记关于网络强国战略的重要论述，

按照（ ）、《电力监管条例》及相关法律法规要求，国家能源局加强对电力行业网络安全工作的指导。

- A. 《中华人民共和国网络安全法》
- B. 《中华人民共和国国家安全法》
- C. 《中华人民共和国安全生产法》
- D. 其它相关法律、法规

【答案】A

31、今年全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动的主题是（ ）。

- A. 消除事故隐患，筑牢安全防线
- B. 消除事故隐患，确保安全生产
- C. 加强宣传教育，筑牢安全防线
- D. 落实安全责任，推动安全发展

【答案】D

32、建立事故暴露问题整改督办制度，事故结案后（ ）内，负责事故调查的地方政府和国务院有关部门要组织开展评估，及时向社会公开。

- A. 半年
- B. 一年
- C. 二年
- D. 三年

【答案】B

33、企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和（ ）同为安全生产第一责任人。

- A. 主要负责人
- B. 实际控制人
- C. 分管负责人
- D. 党委负责人

【答案】B

34、构建（ ）双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

- A. 风险分级管控和隐患排查治理
- B. 风险分级管控和隐患整改治理
- C. 风险等级评估和隐患排查治理
- D. 风险等级评估和隐患整改治理

【答案】A

35、电力企业要严格执行新、改、扩电力建设工程安全设施和（ ）“三同时”制度。

- A. 设备设施
- B. 风险防范措施
- C. 职业病防护设施
- D. 隐患管控设施

【答案】C

36、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的（ ）对本单位的安全生产工作全面负责。

- A. 主要负责人
- B. 主管领导
- C. 直管领导
- D. 分管领导

【答案】A

37、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ ），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- A. 安全带
- B. 工作服
- C. 安全帽
- D. 劳动防护用品

【答案】D

38、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实（ ），并向从业人员通报。

- A. 报告
- B. 总结
- C. 记录
- D. 复查

【答案】C

39、《中华人民共和国安全生产法》规定，（ ）有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。

- A. 工程部门
- B. 技术部门
- C. 工会
- D. 项目经理

【答案】C

40、《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（ ）和强令冒险作业。

- A. 工作
- B. 强令作业
- C. 违章指挥
- D. 施工

【答案】C

41、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位（ ）。

- A. 技术员
- B. 负责人
- C. 班组长
- D. 安全员

【答案】B

42、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位，从业人员超过（ ）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

- A. 一百
- B. 二百
- C. 三百
- D. 五百

【答案】A

43、《中华人民共和国建筑法》规定，施工总承包的，建筑工程（ ）的施工必须由总承包单位自行完成。

- A. 全部
- B. 多部分
- C. 主体结构
- D. 少部分

【答案】C

44、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（ ）。

- A. 全部责任
- B. 连带责任
- C. 部分责任
- D. 管理责任

【答案】B

45、《中华人民共和国建筑法》规定，施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向（ ）负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

- A. 总承包单位
- B. 建设单位

C. 监理单位

D. 安监督管理部门

【答案】A

46、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备使用前或者投入使用后（ ）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

A. 二十日

B. 十五日

C. 三十日

D. 六十日

【答案】C

47、《中华人民共和国消防法》规定，对建筑消防设施（ ）至少进行一次全面检测，确保完好有效。

A. 每月

B. 每年

C. 每季度

D. 每两年

【答案】B

48、《中华人民共和国电力法》规定，任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经（ ）批准并采取安全措施后，方可进行作业。

A. 建筑管理部门

B. 所在地安全生产监督管理部门

C. 电力管理部门

D. 规划部门

【答案】C

49、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，企业事业单位应当根据经济、技术条件对其产生的工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全（ ）存放，或者采取无害化处置措施。

A. 分类

B. 集中

C. 随意

D. 混合

【答案】A

50、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方（ ）。

A. 口头确认

B. 签订安全协议

C. 签字确认

D. 第三方见证下确认

【答案】C

51、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A. 3 小时

B. 12 小时

C. 1 天

D. 1 小时

【答案】D

52、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后（ ）日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。

- A. 15 B. 20 C. 30 D. 60

【答案】C

53、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。

- A. 每月 B. 每季度 C. 每周 D. 每年

【答案】A

54、《电力安全隐患监督管理暂行规定》规定，重大隐患是指可能造成一般以上人身伤亡事故、电力安全事故，直接经济损失（ ）万元以上的电力设备事故和其他对社会造成较大影响事故的隐患。

- A. 100 B. 200 C. 300 D. 500

【答案】A

55、按照《水电站大坝运行安全监督管理规定》，大坝定期检查一般每（ ）进行一次。

- A. 一年 B. 三年 C. 五年 D. 十年

【答案】C

56、（ ）在追究安全生产违法行为的法律责任方式中运用最多。

- A. 刑事责任 B. 民事责任
C. 法律责任 D. 行政责任

【答案】D

57、违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用 20%以上（ ）以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

- A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%

【答案】C

58、违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，可处（ ）的罚款。

- A. 5 万元以上 10 万元以下 B. 10 万元以上 20 万元以下
C. 20 万元以上 30 万元以下 D. 30 万元以上 50 万元以下

【答案】A

59、违反《中华人民共和国职业病防治法》规定，隐瞒本单位职业卫生真实情况的，由安全生产监督管理部门责令限期治理，并处（ ）的罚款。

- A. 5 万元以上 10 万元以下 B. 5 万元以上 20 万元以下
C. 5 万元以上 30 万元以下 D. 10 万元以上 30 万元以下

【答案】C

60、违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定，未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，下列处罚方式不对的是（ ）。

- A. 责令限期改正 B. 责令停止使用有关特种设备

- C. 责令停产停业整顿 D. 处 5 万元以上 10 万元以下罚款

【答案】D

61、违反《生产安全事故应急条例》规定，未将生产安全事故应急救援预案报送备案、未建立应急值班制度或者配备应急值班人员的且逾期未改正的企业，可处以（ ）的罚款。

- A. 3 万元以上 5 万元以下 B. 1 万元以上 3 万元以下
C. 3.5 万元以上 5.5 万元以下 D. 2 万元以上 4 万元以下

【答案】A

62、违反《生产安全事故应急条例》规定，未将生产安全事故应急救援预案报送备案、未建立应急值班制度或者配备应急值班人员的且逾期未改正的企业，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可处以（ ）的罚款。

- A. 1.5 万元以上 4.5 万元以下 B. 1 万元以上 2 万元以下
C. 3.5 万元以上 5.5 万元以下 D. 2 万元以上 4 万元以下

【答案】B

63、《工伤保险条例》规定，（ ）应当按时缴纳工伤保险费。

- A. 生产经营单位 B. 企事业单位 C. 用人单位 D. 机关单位

【答案】C

64、项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（ ）。

- A. 重大劳动安全事故罪 B. 重大责任事故罪
C. 危害公共安全罪 D. 工程重大安全事故罪

【答案】B

65、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者（ ）标准的劳动防护用品。

- A. 国家标准 B. 地方标准 C. 企业标准 D. 行业标准

【答案】D

66、从业人员有权了解作业场所和工作岗位存在的（ ）。

- A. 危险因素、防范措施及事故应急措施 B. 危险原因
C. 重大隐患 D. 重大危险源

【答案】A

67、电力企业应当加强安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针，建立、健全（ ）制度。

- A. 安全生产监督 B. 安全生产责任
C. 安全生产管理 D. 安全生产运营

【答案】B

68、电力企业要完善安全（ ）闭环机制，针对系统、设备和作业过程存在的风险，采取切实措施，努力降低或消除安全风险。

- A. 隐患排查 B. 风险管控 C. 健康环境 D. 作业风险

【答案】B

69、安全管理的本质就是通过有效的风险管理，对事故内在规律进行研究掌握，对存在的风险进行（ ），最大限度地减少事故发生，实现安全生产目标。

- A. 预测、辨识、分类、评估、检查
B. 预测、辨识、分析、评估、控制

- C. 预计、分类、分析、检查、控制
- D. 辨识、分析、评估、整改、检查

【答案】B

70、职业健康安全管理体系是以职业健康安全方针、策划、实施和运行、检查和纠正措施、管理评审为核心内容。通过周而复始地进行“（ ）”活动使体系功能不断加强，从而达到持续改进的目的。

- A. 计划、实施、检查、评审
- B. 计划、实施、监测、验收
- C. 计划、实施、监测、评审
- D. 策划、监测、检查、评审

【答案】C

71、企业安全风险分级管控体系建设的领导机构是（ ）。

- A. 党委
- B. 厂部
- C. 工会
- D. 安全生产委员会

【答案】D

72、建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，是由以事故为重点向以（ ）为重点的转变。

- A. 风险
- B. 隐患
- C. 应急
- D. 警示

【答案】A

73、为了加强电力安全事故的应急处置工作，规范电力安全事故的调查处理，（ ）、减轻和消除电力安全事故损害，制定《电力安全事故应急处置和调查处理条例》。

- A. 管控
- B. 操控
- C. 控制
- D. 降低

【答案】C

74、事故发生后，电力企业应当尽快恢复电力生产、电网运行和（ ）（热力）正常供应。

- A. 配电网
- B. 输电网
- C. 供电
- D. 电力

【答案】D

75、事故造成供电用户停电的，应当同时通报事故发生地（ ）以上地方人民政府。

- A. 区级
- B. 县级
- C. 市级
- D. 省级

【答案】B

76、事故造成电网大面积停电的，国务院电力监管机构和国务院其他有关部门、有关地方人民政府、电力企业应当按照国家有关规定，启动相应的应急预案，成立（ ），尽快恢复电网运行和电力供应，防止各种次生灾害的发生。

- A. 应急领导小组
- B. 应急指挥小组
- C. 应急救援机构
- D. 应急指挥机构

【答案】D

77、事故造成电网大面积停电的，有关地方人民政府及有关部门应当立即组织（ ）的紧急生产和调用，保证电网恢复运行所需物资和居民基本生活资料的供给。

- A. 抢修设备
- B. 应急设备
- C. 抢修物资
- D. 应急物资

【答案】C

78、事故调查报告中包括事故发生单位概况和事故发生（ ）。

- A. 过程
- B. 经过
- C. 起因
- D. 结果

【答案】B

79、发生事故的电力企业及其有关人员有伪造或者故意破坏事故现场行为的，对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处其上一年年收入（ ）的罚款。

- A. 50%至 100%
- B. 60%至 100%
- C. 70%至 100%
- D. 80%至 100%

【答案】B

80、因电力企业主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致特别重大事故发生的，由电力监管机构处其上一年年收入（ ）的罚款。

- A. 70% B. 80% C. 90% D. 100%

【答案】B

81、电力企业主要负责人受到撤职处分或者刑事处罚的，自受处分之日或者刑罚执行完毕之日起（ ）年内，不得担任任何生产经营单位主要负责人。

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【答案】C

82、事故造成电网负荷（ ）兆瓦以上 20000 兆瓦以下的省、自治区电网，减供负荷40%以上的属于特别重大事故。

- A. 1000 B. 5000 C. 10000 D. 15000

【答案】B

83、事故造成区域性电网减供负荷 10%以上（ ）以下的属于重大事故。

- A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%

【答案】C

84、事故造成直辖市电网减供负荷 10%以上（ ）以下的属于较大事故。

- A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%

【答案】B

85、发电机组、风电场以及光伏电站等并入电网运行，应当满足相关（ ），符合电网运行的有关安全要求。

- A. 管理标准 B. 技术标准 C. 工作标准 D. 技术规定

【答案】B

86、电力企业发生电力安全事件后，迟报、漏报、谎报、瞒报电力安全事件信息的处以（ ）元以下的罚款。

- A. 5000 B. 1 万 C. 2 万 D. 3 万

【答案】B

87、电力企业未履行电力安全生产管理基本职责规定的，对电力企业主要负责人处以（ ）元以下的罚款。

- A. 5000 B. 1 万 C. 2 万 D. 3 万

【答案】B

88、电力企业拒绝或阻挠国家能源局及其派出机构从事监督管理工作的人员依法履行电力安全生产监督管理职责的，对其处以（ ）的罚款。

- A. 1 万元以上 10 万元以下 B. 2 万元以上 20 万元以下
C. 3 万元以上 30 万元以下 D. 5 万元以上 50 万元以下

【答案】D

89、电力企业向国家能源局及其派出机构提供虚假或隐瞒重要事实的文件、资料的，对其处以（ ）的罚款。

- A. 1 万元以上 10 万元以下 B. 2 万元以上 20 万元以下
C. 3 万元以上 30 万元以下 D. 5 万元以上 50 万元以下

【答案】D

90、《电力安全生产监督管理办法》规定，电力建设单位应当对电力建设工程施工安全和（ ）负全面管理责任。

- A. 工程运行安全 B. 工程质量安全

- C. 工程交通安全 D. 工程消防安全

【答案】B

91、电力企业造成电力事故的，依照《生产安全事故报告和调查处理条例》和（ ），承担相应的法律责任。

- A. 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》
B. 《电力监管条例》
C. 《中华人民共和国安全生产法》
D. 《中华人民共和国突发事件应对法》

【答案】A

92、《电力建设工程施工安全监督管理办法》规定，由（ ）对电力建设工程施工安全实施监督管理。

- A. 当地政府 B. 电网企业 C. 电建企业 D. 国家能源局及其派出机构

【答案】D

93、施工单位应当具备相应的资质等级，具备国家规定的安全生产条件，取得（ ），在许可的范围内从事电力建设工程施工活动。

- A. 营业执照 B. 安全生产许可证 C. 建设许可证 D. 施工许可证

【答案】B

94、建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构，应依据实际生产情况配备不少于（ ）人的专职安全生产管理人员。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】B

95、电力行业的企业安全生产费用计提标准主要以建筑安装工程造价为计提依据，其中房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程为（ ）。

- A. 1.0% B. 2.0% C. 3.0% D. 4.0%

【答案】B

96、安全措施计划项目所需资金纳入管理，经（ ）批准执行。

- A. 计划 B. 规划 C. 预算 D. 概算

【答案】C

97、安全检查根据管理要求或季节性施工生产特点分为例行检查、（ ）、随机检查、安全巡查等方式开展月、季度及春、秋季等例行安全检查活动。

- A. 月度检查 B. 随机督查
C. 专项督查 D. 专项检查

【答案】D

98、生产经营单位应当进行安全培训的从业人员对象包括主要负责人、（ ）、特种作业人员和其他从业人员。

- A. 安全生产管理人员 B. 专职安全管理人员
C. 班组安全管理人员 D. 现场安全管理人员

【答案】A

99、()属于间接导致事故发生的人类行为。

- A. 作业人员违章和管理人员违章指挥
- B. 物的不安全状态
- C. 管理人员不作为
- D. 作业人员误操作

【答案】A

100、安全技术措施是指以()为目的的一切技术组织措施。

- A. 改善作业条件、防止安全生产事故、保障员工职业健康、消除或减少各类不安全因素
- B. 建立安全管理体系、防止安全生产事故、保障员工职业健康、消除或减少各类不安全因素
- C. 提高作业人员安全意识、防止安全生产事故、消除或减少各类不安全因素
- D. 全面贯彻安全法规、标准化管理、防止安全生产事故、消除或减少各类不安全因素

【答案】A

101、防止事故发生的安全技术措施，是指为了防止事故发生，采取()的技术措施。

- A. 约束、防止其意外释放
- B. 约束、限制能量或危险物质，防止其意外释放
- C. 约束、限制能量或危险物质
- D. 约束、限制能量或危险物质，防止其意外释放，且规避责任

【答案】B

102、安全设计是指()，在一定时间内也能保证安全的技术措施成为故障安全设计。

- A. 在系统、设备、设施的全部发生故障或破坏的情况下
- B. 在系统、设备、设施的一部分发生故障或破坏的情况下
- C. 在系统、设备、设施的一部分发生故障或破坏包括误操作的情况下
- D. 在系统、设备、设施的全部发生故障或破坏包括误操作的情况下

【答案】B

103、减少事故损失的安全技术措施是防止意外释放的能量引起人的伤害或物的损坏，或()的技术措施。

- A. 减轻其对人的伤害或对物的破坏
- B. 规避人员的责任
- C. 减轻事故的影响
- D. 杜绝一切事故隐患

【答案】A

104、常用的减少事故损失的安全技术措施有隔离、()等。

- A. 健全安全管理制度
- B. 制定事故应急预案
- C. 设置警示标志
- D. 设置薄弱环节、个体防护、避难与救援

【答案】D

105、减少事故损失的安全技术措施，是在事故发生后，迅速控制局面，防止事故的扩大，()。

- A. 最大降低事故影响
- B. 及时报告情况，为救援争取时间
- C. 避免引起二次事故的发生，从而减少事故造成的损失
- D. 人员暂时躲避，免遭伤害或赢得救援的时间

【答案】C

106、电力建设施工企业应分级建立施工技术管理机构，配备满足工程建设需要的工程技术管理人员、建立健全技术责任体系和管理制度，实施安全风险辨识与评价，（ ）。

- A. 明确施工技术文件编制、审核、批准、备案程序，按规定组织图纸会检、制度专项安全技术措施、组织安全技术交底
- B. 组织较大风险安全专项方案编审批工作
- C. 协调建立事故应急管理机制
- D. 组织建立项目安全管理网络

【答案】A

107、安全监控系统作为防止事故发生和减少事故损失的安全技术措施，是（ ）的重要手段。

- A. 控制系统
- B. 发现系统故障和异常
- C. 防止误操作
- D. 杜绝违章作业

【答案】B

108、安全设施管理包括安全设施策划、设置、验收、使用与维护。安全设施布置（ ）是防止作业安全事故发生的重要措施。

- A. 合理、实用
- B. 合理、可靠
- C. 简约、可靠
- D. 整齐、实用

【答案】B

109、建筑工程分包是指建筑施工企业之间的（ ）。

- A. 专业工程施工或劳务作业的承、发包关系
- B. 指定工程分包关系
- C. 指定劳务分包关系
- D. 以上都是

【答案】A

110、分包工程发包人应与发包方（ ），明确双方安全责任。

- A. 平等互利
- B. 分清界限
- C. 签订安全协议
- D. 共同应对

【答案】C

111、专业工程分包除在施工总承包合同中有约定外，必须经（ ）认可。

A. 分包单位 B. 建设单位 C. 勘测设计单位 D. 监理单位

【答案】B

112、分包单位按照分包合同的（ ）对总承包单位负责。

A. 约定 B. 惯例 C. 效力 D. 约束

【答案】A

113、劳务作业的分包方既可以是总承包人，也可以是（ ）。

A. 业主 B. 监理 C. 分包人 D. 以上都是

【答案】C

114、施工项目部对进入施工现场的施工设备、运输车辆进场和使用前应按（ ）管理制度进行报验。

A. 制造单位 B. 施工单位 C. 建设单位 D. 维修单位

【答案】C

115、防坠安全器应（ ）检验一次。

A. 半年 B. 一年 C. 二年 D. 三年

【答案】C

116、特种设备大修后需（ ）重新进行检验发证。

A. 地方特种设备管理部门 B. 大修单位
C. 设计单位 D. 制造单位

【答案】A

117、施工现场机械设备应干净整洁，悬挂（ ），明示安全操作规程。

A. 标识牌和检验合格证 B. 检验合格证
C. 标识牌 D. 安全标语

【答案】A

118、项目部应根据施工特点、季节变化、特定危险源、时间周期等对施工设备（ ）。

A. 安排检修 B. 安排维护保养
C. 安排大修 D. 组织安全监督检查

【答案】D

119、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应由（ ）组织召开专家论证会。

A. 施工单位 B. 勘测单位 C. 设计单位 D. 监理单位

【答案】A

120、安全生产隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和（ ）上的缺陷。

- A. 环境 B. 设备 C. 管理 D. 责任

【答案】C

121、按隐患危害程度，事故隐患分为一般事故隐患和（ ）。

- A. 特殊事故隐患 B. 重大事故隐患
C. 特大事故隐患 D. 特别事故隐患

【答案】B

122、作业场所职业危害（ ）。

- A. 每半年申报一次 B. 每年申报一次
C. 每两年申报一次 D. 作业前申报一次

【答案】B

123、生产经营单位应当按照规定对本单位作业场所职业危害因素进行（ ），并按照职责分工向其所在地县级以上安全生产监督管理部门申报。

- A. 检测、评价 B. 监测、检查
C. 检测、评估 D. 监测、评估

【答案】A

124、施工现场的所有配电箱，开关箱应（ ）进行一次检查和维修，检查维修人员必须是专业电工进行，工作时必须按规定佩戴相关的保护用品。

- A. 每天 B. 每周 C. 每月 D. 每季

【答案】C

125、起重作业，当作业地点的风力达到（ ）时，不得吊装受风面积大的物件。

- A. 四级 B. 五级 C. 六级 D. 七级

【答案】B

126、起重作业，当风力达到（ ）及以上时，不得进行起重作业。

- A. 四级 B. 五级 C. 六级 D. 七级

【答案】C

127、高处作业是指在距坠落高度基准面（ ）m及以上有可能坠落的高处进行的作业

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】B

128、突发事件应急预案分为自然灾害类、（ ）、公共卫生事件类和社会安全事件类四类。

- A. 地震类 B. 泄露类 C. 事故灾难类 D. 社会安全类

【答案】C

129、下列专项应急预案中属于事故灾难类应急预案的有（ ）。

- A. 洪水灾害专项应急预案 B. 群体性食物中毒事件专项应急预案

C. 人身伤亡事故专项应急预案 D. 地质灾害专项应急预案

【答案】C

130、下列专项应急预案中属于自然灾害类应急预案的有（ ）。

- A. 缆机缆索断绳事故专项应急预案 B. 恶劣天气专项应急预案
C. 安全生产事故专项应急预案 D. 民爆物品爆炸事故专项应急预案

【答案】B

131、下列专项应急预案中属于社会安全事件类应急预案的有（ ）。

- A. 爆破作业意外事故专项应急预案 B. 地质灾害专项应急预案
C. 液氨泄漏事故专项应急预案 D. 移民征地矛盾事件专项应急预案

【答案】D

132、下列专项应急预案中属于公共卫生事件类应急预案的有（ ）。

- A. 群体性食物中毒事件专项应急预案 B. 自然灾害事故专项应急预案
C. 液氨泄漏事故专项应急预案 D. 移民征地矛盾事件专项应急预案

【答案】A

133、现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的（ ）措施。

- A. 应急处理 B. 应急处置 C. 应急响应 D. 应急管理

【答案】B

134、应急演练的主要形式有实战演练和（ ）演练。

- A. 模拟 B. 桌面 C. 虚拟 D. 实操

【答案】B

135、应急演练按类别可分为（ ）演练和专项演练。

- A. 多项 B. 复杂 C. 综合 D. 联合

【答案】C

136、桌面演练的主要目的是使相关人员熟悉应急职责，掌握应急（ ）。

- A. 程序 B. 规模 C. 方法 D. 状态

【答案】A

137、应急演练文件是应急演练全过程的（ ）文件。

- A. 指示 B. 指挥 C. 指导 D. 引导

【答案】C

138、电力企业应当根据本单位的组织结构、管理模式、生产规模、风险种类、（ ）及周边环境等，组织编制应急预案体系。

- A. 应急能力 B. 社会责任 C. 法律规定 D. 企业性质

【答案】A

139、社会安全事件应急处置措施包括五种：强制性隔离措施、（ ）、封锁限制措施、

重点保卫措施和其他合法措施。

- A. 保护控制措施
- B. 隔绝封闭措施
- C. 集中保护措施
- D. 专人看守措施

【答案】A

140、发生一次死亡4人的人身伤亡事故，属于（ ）。

- A. 重大事故
- B. 较大事故
- C. 一般事故
- D. 重伤事故

【答案】B

141、特别重大事故由（ ）组织事故调查组进行调查。

- A. 县级人民政府
- B. 设区的市级人民政府
- C. 省级人民政府
- D. 国务院或者国务院授权有关部门

【答案】D

142、重大事故由（ ）负责调查。

- A. 事故发生地省级人民政府
- B. 事故发生地设区的市级人民政府
- C. 事故发生地县级人民政府
- D. 国务院或者国务院授权有关部门

【答案】A

143、较大事故由（ ）负责调查。

- A. 事故发生地省级人民政府
- B. 事故发生地设区的市级人民政府
- C. 事故发生地县级人民政府
- D. 国务院或者国务院授权有关部门

【答案】B

144、一般事故由（ ）负责调查。

- A. 事故发生地省级人民政府
- B. 事故发生地设区的市级人民政府
- C. 事故发生地县级人民政府
- D. 国务院或者国务院授权有关部门

【答案】C

145、电力安全特别重大事故和重大事故的调查期限为（ ）。

- A. 30日
- B. 40日
- C. 50日
- D. 60日

【答案】D

146、一般事故的调查期限为（ ）。

- A. 15日
- B. 30日
- C. 45日
- D. 60日

【答案】C

147、事故调查组应当自事故发生之日起（ ）内提交事故调查报告。

- A. 45日
- B. 60日
- C. 15日
- D. 30日

【答案】B

148、发生起重机械整体倾覆的特种设备事故，属于（ ）。

- A. 重大事故
- B. 较大事故
- C. 一般事故
- D. 重伤事故

【答案】B

149、发生起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落的特种设备事故,属于()。

- A. 重大事故 B. 较大事故 C. 一般事故 D. 重伤事故

【答案】C

150、项目部应根据施工环境的变化结合工程实际情况,对安全目标()措施进行动态调整。

- A. 安全 B. 技术 C. 保证 D. 管控

【答案】C

151、企业()应定期对本企业/项目部安全生产目标保证措施进行监督检查,并保存有关记录。

- A. 每个月 B. 每季度 C. 每半年 D. 每年

【答案】C

152、项目部()应定期对本项目部安全生产目标保证措施进行监督检查,并保存有关记录。

- A. 每个月 B. 每季度 C. 每半年 D. 每年

【答案】B

153、生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于()学时。

- A. 8 B. 16 C. 32 D. 40

【答案】C

154、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》,建筑施工企业主要负责人、项目负责人和()应参加安全生产考核。

- A. 部门负责人 B. 专职安全生产管理人员
C. 兼职安全生产管理人员 D. 作业人员

【答案】B

155、新入厂人员在上岗前,必须按规定经过三级安全教育培训,经考试合格后方可上岗,培训时间不得少于()学时。

- A. 8 B. 16 C. 32 D. 40

【答案】D

156、工作人员应熟悉()存在的危险有害因素、预防控制措施及事故应急处置措施。

- A. 作业性质 B. 作业环境 C. 生存环境 D. 周围环境

【答案】B

157、施工现场的办公生活区应当与()分开设置,并保持安全距离。

- A. 施工作业区 B. 辅助作业区 C. 设备堆放区 D. 材料堆放区

【答案】A

158、项目部（ ）对主要施工设备安全状况进行一次全面检查。

- A. 每天 B. 每周 C. 每月 D. 每年

【答案】C

159、厂内机动车辆定期检验周期为（ ）。

- A. 半年 B. 一年 C. 二年 D. 三年

【答案】B

160、适用于扑灭石油及其产品、可燃气体和电气设备的初起火灾的常用消防设施是（ ）。

- A. 泡沫灭火器 B. 干粉灭火器
C. 酸碱灭火器 D. 二氧化碳器

【答案】B

二、多选题

1、2019年11月29日，中共中央总书记习近平在主持中共中央政治局第十九次集体学习时，论述了应急管理的哪些重要性（ ）。

- A. 应急管理是国家治理体系和治理能力的重要组成部分
- B. 承担防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责
- C. 担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的任务
- D. 担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命

【答案】ABD

2、2013年11月，中共中央总书记习近平在山东青岛“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故现场考察时要求：要继续开展安全生产大检查，做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”。采用“四不两直”，暗查暗访，特别是要深查地下油气管网这样的隐蔽致灾隐患。“四不两直”是指（ ）。

- A. 不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待
- B. 不发通知、不打招呼、不听汇报、不看材料
- C. 直奔基层、直插现场
- D. 直奔企业、直插班组

【答案】AC

3、2013年11月，中共中央总书记习近平在山东青岛“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故现场考察时强调：要加大隐患整改治理力度，建立安全生产检查工作责任制，实行谁检查、谁签字、谁负责，做到（ ），务必见到成效。

- A. 不打折扣
- B. 不留死角
- C. 不走过场
- D. 不图形式

【答案】ABC

4、中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，明确的基本原则有（ ）。

- A. 坚持安全发展
- B. 坚持改革创新
- C. 坚持依法监管
- D. 坚持源头防范
- E. 坚持系统治理

【答案】ABCDE

5、中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，要求严格重大隐患挂牌督办制度，对整改和督办不力的纳入政府核查问责范围，实行（ ），情节严重的依法依规追究相关人员责任。

- A. 约谈告诫
- B. 公开曝光
- C. 警告
- D. 处分

【答案】AB

6、中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，要求树立隐患就是事故的观念，建立健全隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向负有安全生产监督

管理职责的部门和企业职代会“双报告”制度，实行（ ）闭环管理。

- A. 自查 B. 自改 C. 自报 D. 查处

【答案】ABC

7、国家发改委、国家能源局《关于推进电力安全生产领域改革发展的实施意见》，要求按照（ ）的原则，地方各级政府电力管理等有关部门按照国家法律法规及有关规定，履行地方电力安全管理责任，将安全生产工作作为行业管理的重要内容，督促指导电力企业落实安全生产主体责任，加强电力安全生产管理。

- A. 管行业必须管安全
B. 管企业必须管安全
C. 管业务必须管安全
D. 管生产经营必须管安全

【答案】ACD

8、国家发改委、国家能源局《关于推进电力安全生产领域改革发展的实施意见》，要求对于（ ）事故的单位和个人，依法依规予以处理。

- A. 瞒报 B. 谎报 C. 漏报 D. 迟报

【答案】ABCD

9、国家发改委、国家能源局《关于推进电力安全生产领域改革发展的实施意见》，关于规范电力事故调查工作表述正确的是（ ）。

- A. 特别重大电力事故，由国务院或者国务院授权的部门组成事故调查组进行调查
B. 重大电力事故，由国家能源局组织或参与调查，有关派出能源监管机构和省级政府电力管理等有关部门参加
C. 较大电力事故，由派出能源监管机构组织或参与调查，有关省级政府电力管理等有关部门参与
D. 一般电力事故，由派出能源监管机构视情况组织或参与调查

【答案】ABCD

10、国家发改委、国家能源局《关于推进电力安全生产领域改革发展的实施意见》，要求按照（ ）的原则，完善国家指导协调、地方政府属地指挥、企业具体负责、社会各界广泛参与的电力应急管理体制。

- A. 统一领导 B. 综合协调 C. 属地为主 D. 分工负责

【答案】ABCD

11、国家发改委、国家能源局《关于推进电力安全生产领域改革发展的实施意见》，要求健全电力安全生产考核评价体系，坚持过程考核和结果考核相结合，科学设定可量化的考核指标。建立安全生产绩效与（ ）挂钩制度，落实安全生产“一票否决”制。

- A. 履职评定 B. 职务晋升 C. 年终评比 D. 奖励惩处

【答案】 ABD

12、国家发改委、国家能源局《关于推进电力安全生产领域改革发展的实施意见》，要求严格落实安全评估制，开展（ ）。

- A. 电力建设工程危险性较大的分部分项工程专项施工方案评估
- B. 安全投入与工期的动态评估
- C. 新技术新材料新工艺安全性评估
- D. 燃煤电厂液氨罐区和贮灰场大坝定期安全评估

【答案】 ABCD

13、国家发改委、国家能源局《关于推进电力安全生产领域改革发展的实施意见》，要求建立科技支撑体系，推进（ ）等新技术在电力建设和设备改造中的安全应用。

- A. 能源互联网
- B. 电力及外部环境综合态势感知
- C. 高压柔性输电
- D. 新型储能技术

【答案】 ABCD

14、国家发改委、国家能源局《关于推进电力安全生产领域改革发展的实施意见》，要求健全安全风险辨识评估机制，构建风险（ ）的闭环管理体系。

- A. 辨识
- B. 评估
- C. 预警
- D. 防范
- E. 管控

【答案】 ABCDE

15、国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，明确了2个专题实施方案，其内容是（ ）。

- A. 学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题
- B. 贯彻落实国务院安委会工作部署
- C. 落实企业安全生产主体责任专题
- D. 落实行业安全生产监管责任专题

【答案】 AC

16、国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，要求各地区、各有关部门和单位分级分批组织（ ）开展轮训。

- A. 安全监管干部
- B. 企业负责人、安全管理人员
- C. 企业总工程师
- D. 企业专业技术人员

【答案】 AB

17、国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，要求督促企业（ ）在岗在位履行第一责任人责任，确保安全生产。

- A. 负责人
- B. 法定代表人
- C. 实际控制人
- D. 安全负责人

【答案】 BC

18、国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，要求企业加强（ ）

安全生产管理，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。

- A. 全员 B. 全过程 C. 全方位 D. 全面

【答案】ABC

19、国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，要求企业持续提升安全管理（ ）水平，建立安全技术团队。

- A. 科学化 B. 专业化 C. 规范化 D. 现代化

【答案】ABC

20、国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，要求企业从（ ）等方面健全完善企业安全生产管理制度。

- A. 建立完善安全生产管理团队 B. 强化安全投入
C. 强化安全教育培训 D. 持续推进企业安全生产标准化建设

【答案】ABCD

21、国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，要求企业制定并实施严格的隐患治理方案，做到（ ）“五到位”，实现闭环管理。

- A. 责任 B. 措施 C. 资金 D. 时限 E. 预案

【答案】ABCDE

22、国家能源局《电力安全文化建设指导意见》提出，电力安全文件建设的基本原则有（ ）。

- A. 全面系统 B. 开放包容 C. 整体协同 D. 形式多样

【答案】ABCD

23、国家能源局《电力安全文化建设指导意见》，要求形成安全文化建设联动机制，实现（ ）的电力安全文化建设格局。

- A. 政府引导 B. 企业自律 C. 社会参与 D. 员工全覆盖

【答案】ABCD

24、国家能源局《2021年电力安全监管重点任务》，要求始终秉持（ ）的电力安全基本理念。

- A. 安全是技术 B. 安全是管理 C. 安全是文化 D. 安全是责任

【答案】ABCD

25、国家能源局《2021年电力安全监管重点任务》，要求健全“季会周报”电力安全风险管控机制，构筑（ ）安全屏障。

- A. 系统 B. 设备 C. 人身 D. 大坝

【答案】ABCD

26、国家能源局《电力企业应急能力建设评估管理办法》提出，应急能力建设评估工作遵循（ ）的原则。

- A. 行业指导 B. 企业自主 C. 分类量化 D. 持续改进

【答案】ABCD

27、国家能源局《电力企业应急能力建设评估管理办法》，要求应急能力建设评估围绕（ ）开展。

- A. 预防与应急准备 B. 监测与预警
C. 应急处置与救援 D. 事后恢复与重建

【答案】ABCD

28、国家能源局《电力行业班组安全建设专项监管工作方案》提出的重点监管内容有（ ）。

- A. 班组安全生产责任落实 B. 安全规章制度体系建设和落实
C. 班组安全教育和培训 D. 班组应急能力建设
E. 班组安全文化建设

【答案】ABCDE

29、国家能源局《电力行业班组安全建设专项监管工作方案》提出的工作安排分（ ）等阶段。

- A. 企业工作推进阶段 B. 现场核查阶段
C. 总结提高阶段 D. 整改落实阶段

【答案】ABC

30、国家能源局《电力行业班组安全建设专项监管工作方案》指出，电力企业在班组安全建设工作中，要通过开展（ ）等活动，不断提升本单位的安全管理水平，提升员工的履职能力。

- A. 电力安全建设示范班组创建 B. 安全监督检查
C. 安全生产人员岗位履职能力测评 D. 安全知识培训与竞赛

【答案】ACD

31、《国家能源局综合司关于进一步做好发电安全生产工作的通知》，要求切实增强风险意识，全面辨识人机环管特别是（ ）等安全风险。

- A. 高处作业 B. 带电作业 C. 动火作业 D. 有限空间作业

【答案】ABCD

32、《国家能源局综合司关于进一步做好发电安全生产工作的通知》，要求突出教育培训重点，针对（ ）等人员，要加大培训力度，培训合格方可上岗作业。

- A. 新进 B. 转岗 C. 复岗 D. 外派

【答案】ABCD

33、重大活动电力安全保障工作启动的依据包括（ ）。

- A. 国务院安委会及党中央、国务院有关部门工作部署要求

B. 重大活动主办方、承办方的正式通知
C. 省级以上人民政府发布的社会公告
D. 省级以上人民政府相关部门、电力企业等获取的信息，并被确认有必要开展电力安全保障工作的情形

E. 设区市级以上人民政府发布的社会公告

【答案】 ABCD

34、重大活动电力安全保障工作分为（ ）三个阶段。

A. 策划 B. 准备 C. 实施 D. 总结

【答案】 BCD

35、电网企业开展重大活动保障风险评估包括：（ ）和用户侧安全评估等方面的情况。

A. 电网运行评估
B. 设备运行评估
C. 网络安全评估
D. 电力设施保卫和反恐怖防范风险评估
E. 应急能力评估

【答案】 ABCDE

36、重要电力设施的保卫方式有（ ）。

A. 警企联防 B. 专群联防 C. 企业自防 D. 员工协防

【答案】 ABC

37、电力企业、重点用户发生重要电力设施破坏、恐怖袭击、网络安全等突发事件后，电力企业、重点用户应立即进行先期处置，并向（ ），以及派出机构报告。

A. 行业管理部门 B. 电力管理部门
C. 地方政府相关部门 D. 安全管理部门

【答案】 BC

38、国家能源局印发的《关于加强电力行业网络安全工作的指导意见》，要求将网络安全纳入企业安全生产管理体系，按照（ ）原则，落实网络安全主体责任。

A. 谁主管谁负责 B. 谁运营谁负责
C. 谁使用谁负责 D. 谁维护谁负责

【答案】 ABC

39、坚持（ ），完善安全生产责任体系。

A. 党政同责 B. 一岗双责 C. 齐抓共管 D. 失职追责

【答案】 ABCD

40、加大电力项目建设和验收阶段检查力度，对（ ）的电力工程项目，立即停工整

改。

- A. 未核先建
- B. 核建不符
- C. 超国家总量控制核准
- D. 不符合安全技术标准

【答案】ABCD

41、设计单位要对（ ）给施工安全带来的风险进行分析和评估，提出预防事故的措施和建议。

- A. 新技术
- B. 新设备
- C. 新材料
- D. 新工艺

【答案】ABCD

42、按照“（ ）”要求，做好电力监控系统的安全防护。

- A. 安全分区
- B. 网络专用
- C. 横向隔离
- D. 纵向认证

【答案】ABCD

43、国家能源局及其派出机构依照《电力安全生产监督管理办法》，对电力企业的（ ）、水电站大坝运行安全和电力可靠性工作等方面实施监督管理。

- A. 电力运行安全（不包括核安全）
- B. 电力建设施工安全
- C. 电力工程质量安全
- D. 电力应急

【答案】ABCD

44、《国家能源局印发进一步加强电力建设工程质量监督管理工作的意见》，要求全面落实各参建单位的工程质量责任，特别要强化建设单位的首要责任和（ ）单位的主体责任，并充分发挥监理单位作用。

- A. 勘察
- B. 设计
- C. 施工
- D. 建设

【答案】ABC

45、《国家能源局印发进一步加强电力建设工程质量监督管理工作的意见》，要求地方政府电力管理等有关部门和派出能源监管机构要按照国家有关规定，统筹项目（ ）等环节力量，进一步强化电力建设工程质量监督管理。

- A. 核准备案
- B. 市场准入
- C. 行政执法
- D. 质量监督

【答案】ABC

46、施工单位应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。企业需经培训合格后持证上岗的人员有（ ）。

- A. 项目负责人
- B. 主要负责人
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 特种作业人员

【答案】ABCD

47、以下属于重大事故的有（ ）。

- A. 30人死亡
- B. 10人死亡
- C. 50人重伤
- D. 101人重伤
- E. 8000万元直接经济损失

【答案】 BCE

48、事故调查处理应当按照（ ）的原则，查清事故原因，查明事故性质和责任。

- A. 科学严谨 B. 依法依规 C. 实事求是 D. 注重实效

【答案】 ABCD

49、我国安全生产管理的机制是（ ）。

- A. 生产经营单位负责 B. 职工参与 C. 政府监管
D. 行业自律 E. 社会监督

【答案】 ABCDE

50、从业人员通过安全生产教育和培训的目的是（ ）。

- A. 具备必要的安全生产知识
B. 熟悉有关安全生产规章制度和操作规程
C. 掌握本岗位的安全操作技能
D. 知悉自身的权利和义务

【答案】 ABCD

51、《中华人民共和国安全生产法》的立法宗旨是（ ）。

- A. 加强安全生产工作
B. 防止和减少生产安全事故
C. 保障人民群众生命和财产安全
D. 促进经济社会持续健康发展

【答案】 ABCD

52、《中华人民共和国安全生产法》规定，必须严格考核、持资格证上岗的人员是（ ）。

- A. 企业主要负责人 B. 安全管理人员
C. 班组长 D. 特种作业人员

【答案】 ABD

53、《中华人民共和国安全生产法》明确赋予从业人员的权利有（ ）。

- A. 知情权 B. 赔偿请求权 C. 检举权 D. 拒绝违章作业

【答案】 ABCD

54、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位安全生产管理人员应当履行的职责包括（ ）。

- A. 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
B. 组织或者参与本单位应急救援演练
C. 及时、如实报告生产安全事故
D. 建立、健全本单位安全生产责任制

【答案】 AB

55、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位不得使用()的工艺、设备。

- A. 国家明令淘汰 B. 禁止使用 C. 危及生命安全 D. 落后

【答案】ABC

56、建立健全电力安全生产标准化长效机制,推进电力企业安全生产标准化创建工作。强化企业班组建设,实现()的标准化,提升企业本质安全水平。

- A. 安全管理 B. 操作行为 C. 设备设施 D. 作业环境

【答案】ABCD

57、法定安全生产标准分为()。

- A. 国家标准 B. 行业标准
C. 地方标准 D. 企业标准

【答案】AB

58、安全生产标准分为()。

- A. 基础标准 B. 管理标准
C. 技术标准 D. 方法标准 E. 产品标准

【答案】ABCDE

59、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:()。

- A. 建立、健全本单位安全生产责任制
B. 协助制定(并落实)本单位安全生产规章制度和(安全)操作规程
C. 确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人
D. 保证本单位安全生产投入的有效实施
E. 督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患

【答案】ACDE

60、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的()必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

- A. 主要负责人
B. 分管安全生产的负责人
C. 技术人员
D. 安全生产管理人员

【答案】ABD

61、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当履行下列的职责()。

- A. 监督执行安全生产法律、法规、规章和标准,参与本单位安全生产决策
B. 制止和纠正违章、强令冒险作业、违反操作规程的行为

- C. 组织或者参与本单位应急救援演练
- D. 落实本单位危险源的安全管理措施
- E. 监督审查有关承包、承租单位的安全生产条件和相关资质

【答案】ABC

62、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当保障用于()等费用，并按照国家有关规定，在生产成本中据实列支。

- A. 安全食品、药品
- B. 劳动防护用品配备
- C. 安全生产教育培训
- D. 职业危害预防
- E. 事故隐患排查治理

【答案】BCDE

63、《中华人民共和国安全生产法》规定，关于从业人员的安全生产义务，下列说法正确的是()。

- A. 遵章守规、服从管理
- B. 接受安全培训，掌握安全生产技能
- C. 发现事故隐患或者其他不安全因素及时报告
- D. 及时消除发现事故隐患或者其他不安全因素

【答案】ABC

64、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营规模较小的生产经营单位在建立应急救援组织时，()。

- A. 必须建立应急救援组织
- B. 可以不建立应急救援组织
- C. 应当指定专职的应急救援人员
- D. 应当指定兼职的应急救援人员

【答案】BD

65、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门处以罚款，下面表述正确的有()。

- A. 发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款
- B. 发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款
- C. 发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款
- D. 发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款

【答案】ABCD

66、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括：()。

- A. 特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明

等相关技术资料和文件

- B. 特种设备的定期检验和定期自行检查记录
- C. 特种设备的日常使用状况记录
- D. 特种设备及其附属仪器仪表的购置记录
- E. 特种设备的运行故障和事故记录

【答案】ABCE

67、《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及（ ）的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

- A. 深基坑
- B. 地下暗挖工程
- C. 高大模板工程
- D. 脚手架工程

【答案】ABC

68、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，报告事故应当包括下列内容：（ ）。

- A. 事故发生单位的责任
- B. 事故发生的时间、地点以及事故现场情况
- C. 事故的简要经过
- D. 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失
- E. 已经采取的措施

【答案】BCDE

69、《电力安全隐患监督管理暂行规定》规定，根据隐患的产生原因和可能导致电力事故事件类型，隐患可分为（ ）、安全管理隐患和其他事故隐患等六类。

- A. 人身安全隐患
- B. 电力安全事故隐患
- C. 设备设施事故隐患
- D. 大坝安全隐患
- E. 交通安全隐患

【答案】ABCD

70、《刑法》有关安全生产违法行为的罪名主要包括（ ）。

- A. 重大责任事故罪
- B. 重大劳动安全事故罪
- C. 危险物品肇事罪
- D. 提供虚假证明文件罪
- E. 国家工作人员职务犯罪

【答案】ABCDE

71、《电力建设工程施工安全监督管理办法》，要求电力建设工程施工安全坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立“（ ）”的管理机制。

- A. 企业负责
- B. 职工参与
- C. 行业自律
- D. 政府监管
- E. 社会监督

【答案】ABCDE

72、建设工程安全生产违法行为的责任主体包括（ ）。

- A. 各级政府 B. 生产经营单位
C. 中介机构 D. 从业人员 E. 管理人员

【答案】 ABCD

73、安全生产“三同时”包括（ ）。

- A. 同时设计 B. 同时施工
C. 同时投入使用 D. 同时结算 E. 同时检查

【答案】 ABC

74、事故发生单位主要负责人有下列（ ）行为之一的，处上一年年收入 40%至 80%的罚款。

- A. 不立即组织事故抢救 B. 迟报或者漏报事故
C. 在事故调查处理期间擅离职守 D. 事故救援不力 E. 事故赔偿款不到位

【答案】 ABC

75、发生生产安全事故后，生产经营单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案，采取应急救援措施，并按照国家有关规定报告事故情况，下列表述正确的是（ ）。

- A. 迅速控制危险源，组织抢救遇险人员
B. 根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离
C. 及时通知可能受到事故影响的单位和人员
D. 采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生

【答案】 ABCD

76、应急管理“一案三制”指的是应急预案和（ ）。

- A. 应急体制 B. 应急机制 C. 应急法制 D. 应急制度

【答案】 ABC

77、电力建设企业应急能力建设应围绕（ ）等方面开展。

- A. 预防与应急准备 B. 监测与预警
C. 应急处置与救援 D. 事后恢复与重建

【答案】 ABCD

78、突发事件应急预案从类别上可分为（ ）。

- A. 自然灾害类 B. 事故灾难类
C. 公共卫生事件类 D. 社会安全事件类

【答案】 ABCD

79、电力企业应急预案体系主要由（ ）构成。

- A. 综合应急预案 B. 专项应急预案
C. 现场处置方案 D. 部门应急预案

【答案】 ABC

80、应急演练的目的有哪些？（ ）

- A. 检验突发事件应急预案，提高应急预案针对性、实效性和操作性
- B. 完善突发事件应急机制，强化政府、电力建设施工企业及相关各方之间的协调与配合
- C. 锻炼电力建设施工企业应急队伍，提高应急人员在紧急情况下妥善处置突发事件的能力
- D. 提高公众对突发事件的风险防范意识与能力，发现可能发生事故的隐患和存在问题

【答案】ABCD

81、应急管理标准包括（ ）。

- A. 国家标准
- B. 行业标准
- C. 地方标准
- D. 团体标准
- E. 企业标准

【答案】ABCDE

82、应急预案演练遵守的原则有（ ）。

- A. 依法依规，统筹规划
- B. 充分准备，全面谋划
- C. 突出重点，讲求实效
- D. 统一指挥，各级配合
- E. 协调配合，保证安全

【答案】ACE

83、应急演练的主要形式有（ ）。

- A. 模拟演练
- B. 桌面演练
- C. 实战演练
- D. 实操演练

【答案】BC

84、部门应急预案是企业有关部门根据（ ），为应对本部门突发事件，或者针对重要目标物保护、重大活动保障、应急资源保障等涉及部门工作而预先制定的工作方案，应包括信息报告、响应分级、指挥权移交等内容。

- A. 总体应急预案
- B. 专项应急预案
- C. 部门职责
- D. 法律规定

【答案】ABC

85、应急演练文件包括应急演练（ ）。

- A. 工作方案
- B. 工作指示
- C. 应急演练脚本
- D. 评估指南
- E. 安全保障方案

【答案】ACDE

86、以下哪些是应急处理应把握的基本原则？（ ）

- A. 以人为本、安全第一
- B. 分级领导、分级负责
- C. 预防为主、防救结合
- D. 社会动员、全民参与
- E. 步调一致、反映敏捷

【答案】ACD

87、保障措施是应急演练成功的支撑骨架，包括（ ）。

- A. 组织保障
- B. 资金与物质保障

- C. 技术保障 D. 安全保障 E. 宣传保障

【答案】ABCDE

88、根据事故造成的人员伤亡或者直接经济损失的程度，事故分为（ ）。

- A. 特别重大事故 B. 重大事故 C. 较大事故 D. 一般事故

【答案】ABCD

89、事故调查报告包括（ ）。

- A. 事故发生单位概况 B. 事故发生经过和事故救援情况
C. 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 D. 事故发生的原因和事故性质
E. 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议
F. 事故防范和整改措施

【答案】ABCDEF

90、电力企业对事故发生负有责任的，由电力监管机构处以罚款，下列表述正确的有（ ）。

- A. 发生一般事故的，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款
B. 发生较大事故的，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款
C. 发生重大事故的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款
D. 发生特别重大事故的，处 200 万元以上 500 万元以下的罚款

【答案】ABCD

91、电力企业主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，由电力监管机构处以罚款，下列表述正确的有（ ）。

- A. 发生一般事故的，处其上一年年收入 30%的罚款
B. 发生较大事故的，处其上一年年收入 50%的罚款
C. 发生重大事故的，处其上一年年收入 60%的罚款
D. 发生特别重大事故的，处其上一年年收入 80%的罚款

【答案】ACD

92、《中华人民共和国职业病防治法》规定，产生职业病危害的用人单位应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度和（ ）。

- A. 岗位操作规程 B. 职业病危害因素检测结果
C. 职业健康检查结果 D. 职业病危害事故应急救援措施

【答案】ABD

93、《中华人民共和国职业病防治法》规定，对从事接触职业病危害作业的劳动者，用人单位应当按照安监部门、卫生行政部门的规定组织（ ）的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。

- A. 上岗前 B. 在岗期间 C. 离岗时 D. 离岗后

【答案】ABC

94、《中华人民共和国职业病防治法》规定，对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的（ ）等内容。

- A. 种类 B. 后果 C. 预防 D. 应急救治措施

【答案】ABCD

95、《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》，要求全面开展安全达标，深入开展以（ ）内容的安全生产标准化建设。

- A. 岗位达标 B. 专业达标 C. 安全达标 D. 企业达标

【答案】ABD

96、《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》，要求加大对事故企业负责人的责任追究力度。其中，要依法从重处罚的情形有（ ）。

- A. 对非法违法生产造成人员伤亡的
B. 瞒报事故情节特别恶劣的
C. 未参加事故抢险的
D. 事故后逃逸情节特别恶劣的

【答案】ABD

97、依据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，下列说法正确的是（ ）。

- A. 起吊现场照明充足，视线清晰
B. 带棱角、缺口的物体无防割措施不得起吊
C. 在带电的电气设备或高压线下起吊物体，起重机应可靠接地，注意与输电线的安全距离，必要时制订好防范措施，并设电气监护人监护
D. 起吊易燃、易爆物（如氧气瓶、煤气罐）时，必须制订好安全技术措施，并经主管生产负责人批准后，方可吊装

【答案】ABCD

98、依据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，为防止制粉系统爆炸事故，下列措施正确是（ ）。

- A. 及时消除漏粉点
B. 清理煤粉时，应杜绝明火
C. 磨煤机出口温度应严格控制在规定范围内
D. 煤粉仓温度应严格控制在规定范围内

【答案】ABCD

99、依据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，雨天操作室外高压设备时的正确做法是（ ）。

- A. 绝缘棒应有防雨罩 B. 带防护眼镜

- C. 雷电时严禁进行就地倒闸操作 D. 穿绝缘靴

【答案】ACD

100、依据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，现场临时用电的检修电源箱必须具有的部件包括（ ）。

- A. 自动空气开关 B. 剩余电流动作保护器
C. 接线柱或插座 D. 专用接地铜排和端子

【答案】ABCD

101、依据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，严格按照运行规程规定对电缆夹层、通道进行定期巡检，并检测（ ），按规定进行预防性试验。

- A. 电缆沟湿度 B. 电缆温度 C. 电缆接头温度 D. 电缆绝缘

【答案】BC

102、对于化学危险品应根据危险品性能进行（ ）储存。

- A. 分区 B. 分类 C. 分库 D. 混合

【答案】ABC

103、对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备（ ）等应急器材和设备，并考核合格后方可上岗。

- A. 便携式浓度检测设备 B. 空气呼吸器
C. 化学防护服 D. 堵漏器材

【答案】ABCD

104、电力建设工程要切实开展山洪和地质灾害风险辨识，在选择生活办公营地时避开（ ）等区域。

- A. 不稳定斜坡 B. 高陡边坡 C. 弃渣场 D. 尾矿库(矿区)

【答案】ABCD

105、工作票签发人的安全责任是（ ）。

- A. 确认工作必要性和安全性
B. 确认工作票上所填安全措施正确、完备
C. 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足
D. 确认工器具符合要求

【答案】ABC

106、工作负责人（监护人）的安全责任是（ ）。

- A. 正确、安全地组织工作
B. 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充
C. 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足
D. 工作前向工作班全体成员告知危险点，督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施

【答案】 ABD

107、工作许可人的安全责任是()。

- A. 确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件
- B. 正确、安全地组织工作
- C. 确认线路停、送电和许可工作的命令正确
- D. 确认许可的接地等安全措施正确完备

【答案】 ACD

108、()等相关人员构成了企业的安全管理组织网络，各级人员均应承担相应的安全管理职责。

- A. 施工企业负责人
- B. 分管生产行政副职
- C. 技术负责人
- D. 各级技术部门
- E. 各级安全监督部门
- F. 工程安全委员会

【答案】 ABCDEF

109、安全目标管理体系的建立，是实现目标管理的前提，它通常包括()两部分。

- A. 安全目标体系
- B. 安全保证体系
- C. 措施体系
- D. 安全监督

【答案】 AC

110、安全目标管理的实施是目标实现的关键环节，就是要把安全目标规定的()全面落实，把保证措施落实到位，确保安全管理目标的实现。

- A. 细则
- B. 措施
- C. 手段
- D. 进度

【答案】 ABCD

111、项目安全生产委员会包括以下安全管理责任：()。

- A. 决定工程项目安全管理的重大事项
- B. 协调解决工程建设中涉及多个参建单位的安全管理问题
- C. 每季度应至少召开一次会议
- D. 协调解决安全生产问题，确定施工过程中安全、文明施工的重大措施
- E. 必要时聘请专职安全监督人员开展相关工作

【答案】 ABCDE

112、安全投入是安全生产的基本保障，是企业安全活动的一切()总和。

- A. 人力
- B. 财力
- C. 物力
- D. 劳力

【答案】 ABC

113、年度安全技术措施计划应与同年度的()等计划同时编制。

- A. 生产
- B. 技术
- C. 财务
- D. 供销

【答案】 ABCD

114、安全技术措施计划的项目范围，包括（ ）。

- A. 改善劳动条件
- B. 防止事故
- C. 预防职业病
- D. 提高职工安全素质技术措施

【答案】ABCD

115、安全技术措施计划的编制内容至少包括以下：（ ）。

- A. 措施应用的单位或工作场所
- B. 措施名称、目的和内容
- C. 经费预算及来源
- D. 实施部门和负责人
- E. 措施预期效果及检查验收

【答案】ABCDE

116、安全技术措施计划的编制方法至少包括以下：（ ）。

- A. 确定措施计划编制时间
- B. 布置措施计划编制工作
- C. 确定措施计划项目和内容
- D. 编制措施计划
- E. 审批措施计划和计划的下达

【答案】ABCDE

117、安全管理制度的建立是施工企业贯彻（ ）的行动指南。

- A. 国家有关生产法律法规
- B. 国家和行业标准
- C. 国家安全生产方针政策
- D. 加强安全生产管理

【答案】ABC

118、安全教育培训制度的制定应该规定安全教育培训的（ ）等方面的具体要求。

- A. 方法
- B. 时间
- C. 形式和内容
- D. 效果检查

【答案】ABCD

119、安全生产费用按照（ ）的原则进行财务管理。

- A. 企业提取
- B. 政府监管
- C. 确保需要
- D. 规范使用

【答案】ABCD

120、安全教育培训制度要重点细化新进员工、特种作业人员以及（ ）三类人员培训的形式和内容。

- A. 施工企业主要负责人
- B. 项目负责人
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 安全培训教师

【答案】ABC

121、安全检查根据管理要求或季节性施工生产特点分为（ ）等方式开展月、季度及春、秋季等例行安全检查活动。

- A. 例行检查
- B. 专项检查
- C. 随机检查
- D. 安全巡查

【答案】ABCD

122、生产经营单位应当进行安全培训的从业人员对象包括（ ）和其他从业人员。

- A. 主要负责人
B. 安全生产管理人员
C. 特种作业人员
D. 班组作业人员

【答案】ABC

123、常见的物的不安全状态具体有以下表现形式：（ ）、生产（施工）场地环境不良、致病微生物。

- A. 布置错误
B. 操作错误
C. 物理性危险和有害因素
D. 化学性危险和有害因素
E. 个人防护用品用具缺少或缺陷

【答案】CDE

124、按照危险、有害因素的类别，安全技术措施可分为：（ ）。

- A. 控制物的不安全因素
B. 控制人的不安全行为
C. 控制环境因素和管理缺陷影响
D. 控制管理人员违章指挥和作业人员违章

【答案】ABC

125、常用的防止事故发生的安全技术措施有（ ）。

- A. 消除危险源
B. 限制能量或危险物质
C. 隔离
D. 安全设计
E. 增加安全系数、可靠性

【答案】ABCDE

126、安全技术交底的内容：（ ）。

- A. 工程概况、施工方法、安全技术措施等情况
B. 本工程项目施工作业的特点
C. 本工程项目施工作业中的危险点
D. 组织机构

【答案】ABC

127、下列哪些施工项目在开工前必须办理安全施工作业票？（ ）

- A. 通用危险作业项目
B. 火电工程、水电站工程
C. 送电线路施工、变电站施工
D. 风电项目
E. 国家、行业和地方规定的其他重要及危险作业

【答案】ABCDE

128、安全标志分为（ ）等类型。

- A. 禁止类
B. 指令类
C. 警告类
D. 提示类

【答案】ABCD

129、专业分包合同的有效条件包括（ ）。

- A. 总承包合同中有约定或征得总发包人许可
B. 分包工程属于非主体结构工程

- C. 分承包企业具有相应资质且在其资质等级许可范围内承揽业务
- D. 建设单位同意的分包范围
- E. 任何工程均可分包

【答案】ABC

130、承包人的下列（ ）行为，可以认定为非法转包。

- A. 承包人不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程转给他人承包的
- B. 承包人将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转给他人承包的
- C. 承包人将主体结构工程转给他人承包的
- D. 承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位的
- E. 承包人将部分专业工程分包后未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员进行组织管理的

【答案】ABCDE

131、电力施工企业（ ）施工设备应经过验收及检验合格方可使用。

- A. 报废在用的
- B. 新购置的
- C. 大修的
- D. 重新安装后的
- E. 暂停使用后复工的

【答案】BCD

132、下列属于特种设备档案资料的是（ ）。

- A. 设备工作记录
- B. 定期检验和定期自检记录
- C. 日常使用运行状况记录
- D. 特种设备运行故障和事故记录
- E. 安装技术资料和政府规定的监督检验机构的检测合格文件

【答案】BCDE

133、压力容器现场存放要做好（ ）措施。

- A. 防风雨
- B. 防碰撞
- C. 防倾倒
- D. 防失效
- E. 防晒

【答案】BCE

134、下列属于施工机械设备操作“十不吊原则”的是（ ）。

- A. 信号指挥不明确不吊
- B. 散物捆扎不牢或物料装放过满不吊
- C. 现场光线阴暗看不清吊物地落点不吊
- D. 棱角物与钢丝绳直接接触无保护措施不吊

【答案】ABCD

135、事故隐患产生主要体现在（ ）三个方面。

- A. 设备故障（或缺陷）
- B. 人员失误
- C. 管理缺陷
- D. 责任不落实

【答案】ABC

136、特种劳动防护用品必须具有“三证”和“一标志”，即（ ）和安全标志。

- A. 生产许可证
- B. 产品合格证
- C. 安全鉴定证
- D. 使用许可证

【答案】ABC

137、职业危害告知包括（ ）。

- A. 作业人员告知
- B. 岗前告知
- C. 现场告知
- D. 检查结果告知

【答案】BCD

138、下列属于禁止动火条件的是（ ）。

- A. 油船、油车停靠区域
- B. 压力容器或管道未泄压前
- C. 风力达五级以上的露天动火作业
- D. 附近有与明火作业相抵触的工种在作业
- E. 遇有火险异常情况未查明原因和消除前

【答案】ABCDE

139、触电保护分为（ ）。

- A. I类工具
- B. II类工具
- C. III类工具
- D. IV类工具

【答案】ABC

140、施工用电设施应由电气专业人员进行（ ），作业人员应持证上岗。

- A. 设计
- B. 安装
- C. 运行
- D. 维护

【答案】BCD

141、施工用电运行、维护人员作业前应（ ）。

- A. 熟悉作业环境
- B. 正确佩戴、使用合格劳动防护用品
- C. 持证人员可独立工作
- D. 必须设监护人
- E. 严禁监护人参与作业

【答案】ABDE

142、下列情况属于一级动火作业的是（ ）。

- A. 禁火区域内
- B. 受压设备
- C. 危险性较大的登高焊、割作业
- D. 比较密封的室内、容器内、地下室等场所
- E. 堆有大量可燃和易燃物质的场所

【答案】ABCDE

143、从事爆破工作的工程（ ）应参加培训经考核并取得相应类别和作业范围、级别的安全作业证，持证上岗。

- A. 技术员 B. 爆破员
C. 安全员 D. 保管员 E. 押运员

【答案】ABCDE

144、受限空间需满足的物理条件（ ）。

- A. 有足够的空间让员工可以进入并进行指定的工作
B. 进入和撤离受到限制，不能自如进出
C. 并非设计用来给员工长时间在内工作
D. 内部结构可能将进入者困在其中

【答案】ABC

145、施工技术交底是施工工序中的首要环节，目的是使施工管理人员了解项目工程的（ ）计划安排和采取的各种重大措施。

- A. 概况 B. 技术方针 C. 安全目标 D. 质量目标

【答案】ABCD

146、施工作业票主要记录（ ）以及针对风险点作业过程所采取的预控措施。

- A. 施工人员分工 B. 作业内容
C. 时间、地点 D. 施工主要风险点

【答案】ABCD

147、安全奖惩制度是（ ）的需要。

- A. 规范安全监督管理工作 B. 建立健全安全激励约束机制
C. 落实各级人员安全责任 D. 严格执行事故追究和考核

【答案】ABCD

148、安全文化主要包括（ ）等。

- A. 安全观念 B. 行为安全 C. 系统安全 D. 工艺安全

【答案】ABCD

149、企业应建立带有本企业特点，反映共同安全志向的安全文化建设规划和安全理念，包括（ ）等。

- A. 安全价值观 B. 安全愿景 C. 安全使命 D. 安全目标

【答案】ABCD

150、企业应建立安全生产各项要求的示范标准，包括（ ）等。

- A. 安全设施标准 B. 安全作业行为标准
C. 文明施工规范 D. 标准工艺规范

【答案】ABC

151、作业安全管理是通过现场（ ）管理，对作业过程及物料、设备设施、器材、作业环境等存在的隐患，进行分析和控制。

A. 安全管理 B. 技术管理 C. 过程的控制 D. 人员行为

【答案】ACD

152、安全技术管理至少包括（ ）等。

A. 组织管理 B. 安全风险管理
C. 安全文明施工管理 D. 安全技术方案管理 E. 变更管理

【答案】ABCDE

153、冬季施工要制定（ ）等安全技术措施。

A. 防风 B. 防火
C. 防滑 D. 防煤气中毒 E. 防亚硝酸钠中毒

【答案】ABCDE

154、《建设工程安全生产管理条例》对安全技术交底的（ ）提出了明确要求。

A. 责任人 B. 交底内容 C. 作业人员 D. 记录要求

【答案】ABCD

155、安全设施管理包括安全设施（ ）。

A. 策划 B. 设置 C. 验收 D. 使用与维护

【答案】ABCD

156、设备安全防护设施至少包括（ ）等设施。

A. 防护罩 B. 防护屏
C. 负荷限制器 D. 行程限制器 E. 防晒

【答案】ABCDE

157、现场临边、沟、坑、孔、洞、井道的围栏或盖板等安全设施应齐全，并加设明显警示标志。做到“三必有”即：（ ）。

A. 有边就有栏 B. 有孔（洞）必有盖
C. 有施工项目必有措施 D. 有施工现场必须管理

【答案】ABC

158、危险作业场所应设置（ ）。

A. 安全隔离 B. 安全通道
C. 屏蔽设施 D. 醒目的警告标志

【答案】ACD

159、高处作业应根据作业类型、环境，选用（ ）等设施。

A. 手扶安全绳 B. 速差自控器
C. 攀登自锁器 D. 安全网（带） E. 工具袋

【答案】ABCDE

160、安全防护设施验收主要包括以下内容（ ）。

- A. 所有临边、洞口等各类技术措施设置状况
- B. 技术措施所用配件、材料和工具规格和材质
- C. 技术措施节点构造及其与建筑物固定情况
- D. 扣件和连接件紧固程序
- E. 安全防护设施用品及设备性能与质量是否合格验证

【答案】ABCDE

161、安全防护设施管理包括以下内容（ ）。

- A. 现场设置的各种安全设施严禁挪动或移作他用
- B. 安全设施色标应符合国家安全色的相关规定，严禁随意涂刷、更改
- C. 在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员的安全设施进行检查或重新验收
- D. 施工项目部应按规定建立管理台账

【答案】ABCD

162、施工现场平面布置图包括（ ）等。

- A. 道路
- B. 排水
- C. 临时设施
- D. 物料堆放场的设置
- E. 机械备布置

【答案】ABCDE

163、施工现场的临时设施必须合理选址、正确用材，确保使用功能和（ ）要求。

- A. 安全
- B. 卫生
- C. 环保
- D. 消防

【答案】ABCD

164、安全生产协议内容一般包括（ ）三大部分。

- A. 承包工程项目
- B. 协议内容
- C. 协议要求
- D. 附则

【答案】ABD

165、施工设备实行（ ），杜绝无证上岗。

- A. 定机
- B. 定人
- C. 定岗位制
- D. 定管理制度

【答案】ABC

166、施工机械设备实行的三级保养制，即（ ）。

- A. 定期保养
- B. 日常维护保养
- C. 一级保养
- D. 二级保养

【答案】BCD

167、施工机械设备预防性维修是一种为防止机械发生故障而进行的（ ），以查明和消除隐患。

- A. 定期检修业务
- B. 日常维护保养
- C. 定期检查
- D. 维修保养

【答案】ACD

168、国家对各类特种设备，从（ ）三个环节实行全过程的监管。

- A. 生产
- B. 使用
- C. 环保
- D. 检验检测

【答案】ACD

169、通过检查发现各种问题的处置方法，要“一针见血”和“一探究竟”。必须抛弃（ ）等片面浅显的做法。

- A. 只查问题 B. 不顾相关 C. 只说隐患 D. 不问处置

【答案】ABCD

170、危险性较大分部分项工程的专项施工方案（ ）应规范，作业前应对参与施工作业的员工进行交底，并设专人现场监督。

- A. 编制 B. 审核 C. 批准 D. 备案

【答案】ABCD

三、判断题

1、2019年11月29日，中共中央总书记习近平在主持中共中央政治局第十九次集体学习时强调：加强应急管理体系和能力建设，既是一项紧迫任务，又是一项长期任务。（ ）

【答案】正确

2、2013年11月，中共中央总书记习近平在山东青岛“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故现场考察时要求：各地区各部门、各类企业都要坚持安全生产高标准、严要求，招商引资、上项目要严把安全生产关，加大安全生产指标考核权重，实行安全生产和重大安全生产事故风险“一票否决”。（ ）

【答案】正确

3、2013年11月，中共中央总书记习近平在山东青岛“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故现场考察时要求：要做到“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”。（ ）

【答案】正确

4、中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，要求贯彻以人民为中心的发展理念，始终把人的生命安全放在首位，正确处理安全与发展的关系，大力实施安全发展战略，为经济社会发展提供强有力的安全保障。（ ）

【答案】正确

5、福建省委省政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，要求建立企业全过程安全生产和职业健康管理制度，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。（ ）

【答案】正确

6、国家发改委、国家能源局《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，要求积极推进电力安全生产诚信体系建设，完善安全生产不良记录和“黑名单”制度，建立失信惩戒和守信激励机制。（ ）

【答案】正确

7、国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，明确了2个专题实施方案、10个专项整治实施方案。（ ）

【答案】错误

【解析】明确了2个专题实施方案、9个专项整治实施方案。

8、《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》，要求加强企业生产技术管理，因安全生产技术问题不解决产生重大隐患的，要对企业主要负责人、主要技术负责人和有关人员给予处罚；发生事故的，依法追究责任。（ ）

【答案】正确

9、生产经营单位的“三项岗位”人员是指生产经营单位的主要负责人、安全生产管理

人员和从业人员。（ ）

【答案】错误

【解析】生产经营单位的“三项岗位”人员是指生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人員和特种作业人员。

10、《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》规定：以班组长、新工人、农民工为重点的企业从业人员 90%培训合格后上岗。（ ）

【答案】错误

【解析】以班组长、新工人、农民工为重点的企业从业人员 100%培训合格后上岗。

11、《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》规定：企业是从业人员安全培训的责任主体，要把安全培训纳入企业发展规划，健全落实以“一把手”负总责、领导班子成员“一岗双责”为主要内容的安全培训责任体系。（ ）

【答案】正确

12、《福建省突发事件应对办法》规定，机关、团体、企业事业单位和村（居）民委员会，应当根据所在地人民政府的要求，结合各自情况，开展有关突发事件应急知识的宣传普及和应急演练活动。（ ）

【答案】正确

13、《国家能源局关于加强电力行业网络安全工作的指导意见》，明确电力企业是网络安全责任主体。（ ）

【答案】正确

14、国家能源局《关于加强电力行业网络安全工作的指导意见》，要求加强发、输、变、配、用、调度等电力全业务网络安全管理，严格落实“双同步”原则，加强漏洞和隐患源头及动态治理。（ ）

【答案】错误

【解析】严格落实“三同步”原则，加强漏洞和隐患源头及动态治理。

15、国家能源局《电力安全文化建设指导意见》，要求通过开展电力安全文化建设，使遵规守规的电力安全文化深入人心，电力安全文化体系日趋完善，电力员工安全文化素养稳步提升。（ ）

【答案】错误

【解析】和谐守规的电力安全文化。

16、国家能源局《电力安全文化建设指导意见》，鼓励电力企业设立专门的组织机构和保障必要的经费，按照统筹规划、自下而上、整体推进的模式开展安全文化建设工作。（ ）

【答案】错误

【解析】按照统筹规划、自上而下、整体推进的模式。

17、国家能源局《2021 年电力安全监管重点任务》，要求努力实现事故起数和伤亡人

数双下降。（ ）

【答案】正确

18、国家能源局《2021 年电力安全监管重点任务》，要求建立能源重大基础设施安全风险评估机制，摸清安全风险底数，强化重大基础设施风险管控。（ ）

【答案】正确

19、国家能源局《2021 年电力安全监管重点任务》，要求构建可量化的电力安全生产综合评价体系，实现电力安全由定量管理向定性管理转变。（ ）

【答案】错误

【解析】由定性管理向定量管理转变。

20、国家能源局《2021 年电力安全监管重点任务》，要求开展生产班组安全建设专项监管，推动电力企业聚焦基层，提升本质安全水平。（ ）

【答案】正确

21、国家能源局《2021 年电力安全监管重点任务》，要求着力提升电力行业防灾减灾救灾能力，积极推进电力应急管理体系和能力现代化。（ ）

【答案】正确

22、国家能源局《电力企业应急能力建设评估管理办法》，要求电力企业应当滚动开展应急能力建设评估工作，原则上评估周期不超过 3 年。（ ）

【答案】错误

【解析】不超过 5 年。

23、国家能源局《电力企业应急能力建设评估管理办法》规定，应急能力建设评估应当以静态评估和动态评估相结合的方法进行。（ ）

【答案】正确

24、国家能源局《电力企业应急能力建设评估管理办法》，规定评估得分率在 90%以上的为合格。（ ）

【答案】错误

【解析】评估得分率在 80%以上的为合格。

25、国家能源局《电力行业班组安全建设专项监管工作方案》指出，加强班组安全建设是强化安全管理、夯实安全基础的核心内容，是实现企业科学发展、安全发展的关键环节。（ ）

【答案】正确

26、国家能源局《电力行业班组安全建设专项监管工作方案》，要求加强班组安全建设的组织领导，安全生产第一责任人要亲自抓班组安全建设。（ ）

【答案】正确

27、《国家能源局综合司关于进一步做好发电安全生产工作的通知》，要求将安全生产

列为“一把手”工程，主要负责人要切实担起安全生产第一责任人的责任。（ ）

【答案】正确

28、《国家能源局综合司关于进一步做好发电安全生产工作的通知》，要求各电力企业要不断强化双重预防机制，严格落实电力安全风险管控“周报季会”工作要求，扎实开展风险管控和隐患查治。（ ）

【答案】正确

29、《国家能源局综合司关于进一步做好发电安全生产工作的通知》，要求按照“事故就是隐患”的原则，加强生产现场巡查，及时发现并消除缺陷隐患，确保发电机组设备处于良好工况。（ ）

【答案】错误

【解析】按照“隐患就是事故”的原则。

30、《国家能源局综合司关于进一步做好发电安全生产工作的通知》，要求将外包单位和人员纳入本单位统一管理，鼓励推行业主带班制度，有效杜绝外包管理“两张皮”现象。（ ）

【答案】正确

31、今年6月是第20个全国“安全生产月”。（ ）

【答案】正确

32、2021年安全生产月的主题是“落实安全责任，推动安全发展”。（ ）

【答案】正确

33、2021年“安全生产万里行”与“安全生产月”活动同步启动，12月份结束。（ ）

【答案】正确

34、今年5月12日是第13个“全国防灾减灾日”。（ ）

【答案】正确

35、经国务院安全生产委员会批准，自2009年起，每年5月12日为全国防灾减灾日。（ ）

【答案】错误

【解析】经中华人民共和国国务院批准，自2009年起，每年5月12日为全国防灾减灾日。

36、2021年全国防灾减灾日的主题是“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”。（ ）

【答案】正确

37、自1992年起，每年的11月9日为全国消防日。（ ）

【答案】正确

38、我国将每年4月25日至5月1日定为全国《中华人民共和国职业病防治法》宣传周。（ ）

【答案】正确

39、电力企业、重点用户要建立重大活动电力供应和使用过程中的风险管控和隐患排查治理双重预防机制。（ ）

【答案】正确

40、电力企业、重点用户是风险管控和隐患排查治理工作的责任主体，应当结合风险评估和隐患排查工作，严格管控安全风险，全面治理安全隐患。（ ）

【答案】正确

41、电力企业应综合考虑业务需求与安全风险，采取必要措施保障网络安全。（ ）

【答案】正确

42、电力企业组织本单位生产操作、安全保卫等人员，按照事先制定的保卫方案，对相关电力设施、生产场所进行现场值守和巡视检查。（ ）

【答案】正确

43、非高危企业新职工上岗前要经过至少16学时的安全培训，每年进行至少8学时的再培训。（ ）

【答案】错误

【解析】非高危企业新职工上岗前要经过至少24学时的安全培训，每年进行至少8学时的再培训。

44、各企业要把班组长安全培训纳入本企业安全生产发展规划、年度工作计划和目标责任体系，制定班组长安全培训实施方案，并确保以后每年轮训一遍。（ ）

【答案】正确

45、中央企业的分公司、子公司及其所属单位和其他生产经营单位，发生造成人员死亡的生产安全事故的，其主要负责人和安全生产管理人员应当重新参加安全培训。（ ）

【答案】正确

46、企业要制定安全生产“一票否决”实施细则，严格落实安全生产“一票否决”制度。（ ）

【答案】正确

47、树立隐患就是事故的观念，建立健全隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业股东会“双报告”制度。（ ）

【答案】错误

【解析】树立隐患就是事故的观念，建立健全隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”制度。

48、坚持问责与整改并重，充分发挥事故查处对加强和改进安全生产工作的促进作用。（ ）

【答案】正确

49、落实企业安全生产费用提取管理使用制度，建立企业增加安全投入的激励约束机制。

()

【答案】正确

50、《中华人民共和国安全生产法》将“以人为本，红线意识”确立为安全生产理念。

()

【答案】错误

【解析】将“以人为本，坚持安全发展”确立为安全生产理念。

51、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。()

【答案】正确

52、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者地方标准。()

【答案】错误

【解析】生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

53、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构服务的，保证安全生产的责任由管理服务的机构负责。()

【答案】错误

【解析】生产经营单位委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。

54、《中华人民共和国安全生产法》规定，国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。()

【答案】正确

55、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。()

【答案】错误

【解析】生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

56、《中华人民共和国安全生产法》规定，发生一般生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门处二十万元以上五十万元以下的罚款。()

【答案】正确

57、《中华人民共和国安全生产法》规定，发生较大生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门处五十万元以上一百万元以下的罚款。（ ）

【答案】正确

58、《中华人民共和国安全生产法》规定，发生重大生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门处一百万元以上五百万元以下的罚款。（ ）

【答案】正确

59、《中华人民共和国安全生产法》规定，发生特别重大生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。（ ）

【答案】正确

60、《中华人民共和国安全生产法》规定，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。（ ）

【答案】正确

61、《中华人民共和国安全生产法》规定，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。（ ）

【答案】正确

62、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。（ ）

【答案】正确

63、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在同一座建筑物内。（ ）

【答案】错误

【解析】生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

64、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行技术培训的经费。（ ）

【答案】错误

【解析】生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

65、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。（ ）

【答案】正确

66、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。（ ）

【答案】正确

67、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。（ ）

【答案】正确

68、《中华人民共和国突发事件应对法》规定，按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大和较大三级。（ ）

【答案】错误

【解析】按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大和较大和一般四级。

69、《中华人民共和国职业病防治法》所称职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。（ ）

【答案】正确

70、《中华人民共和国职业病防治法》规定，用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。（ ）

【答案】正确

71、《中华人民共和国职业病防治法》规定，用人单位的主要负责人对本单位的职业病防治工作全面负责。（ ）

【答案】正确

72、电力安全事故，是指电力生产或者电网运行过程中发生的影响电力系统安全稳定运行或者影响电力正常供应的事故（包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故）。（ ）

【答案】正确

73、电力企业应当按照国家有关规定，制定本企业事故应急预案。（ ）

【答案】正确

74、生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的针对性和实用性负责。（ ）

【答案】错误

【解析】对应急预案的真实性和实用性负责。

75、编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险辨识和应急资源调查。（ ）

【答案】错误

【解析】应当进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。

76、生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系。（ ）

【答案】正确

77、生产经营单位风险种类多、可能发生不同类型事故的，应当组织编制综合应急预案。（ ）

【答案】错误

【解析】生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案。

78、对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制专项应急方案。（ ）

【答案】错误

【解析】对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。

79、事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可以只编制现场处置方案。（ ）

【答案】正确

80、生产经营单位编制的各类应急预案之间应当相互衔接，并与相关人民政府、应急救援队伍和涉及的其他单位的应急预案相衔接。（ ）

【答案】错误

【解析】生产经营单位编制的各类应急预案之间应当相互衔接，并与政府相关部门、应急救援队伍和涉及的其他单位的应急预案相衔接。

81、生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。（ ）

【答案】正确

82、应急演练是指针对可能发生的事故情景，依据现场处置方案而模拟开展的应急活动。（ ）

【答案】错误

【解析】应急演练是指针对可能发生的事故情景，依据应急预案而模拟开展的应急活动。

83、《福建省安全生产条例》规定：生产经营单位应当对安全设施设备和装备进行经常性维护、保养、检查和定期检测，作好记录并归档保存，保存期不得少于二年。（ ）

【答案】正确

84、安全生产法规分为行政法规和地方性法规。（ ）

【答案】正确

85、我国法定安全生产标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。（ ）

【答案】错误

【解析】我国法定安全生产标准分为国家标准和行业标准。

86、安全生产基础类标准主要指在安全生产领域的不同范围内，对普遍的、广泛通用的共性认识所作的统一规定，是在一定范围内作为制定其他安全生产标准的依据和共同遵守的准则。（ ）

【答案】正确

87、《中华人民共和国建筑法》规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。（ ）

【答案】正确

88、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。（ ）

【答案】正确

89、《中华人民共和国消防法》规定，单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。（ ）

【答案】正确

90、《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。（ ）

【答案】正确

91、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。（ ）

【答案】正确

92、《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为6年。（ ）

【答案】错误

【解析】《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。

93、《电力安全隐患监督管理暂行规定》规定，根据隐患的危害程度，隐患分为重大隐患和一般隐患。其中：重大隐患分为Ⅰ级重大隐患和Ⅱ级重大隐患。（ ）

【答案】正确

94、《电力建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位对电力建设工程进行调试、试运行前，应当按照法律法规和工程建设强制性标准，编制调试大纲、试验方案，对各项试验方案制定安全技术措施并严格实施。（ ）

【答案】正确

95、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。（ ）

【答案】正确

96、建设工程安全生产违法行为的责任主体，包括各级政府对安全生产负有监管职责

的有关部门、生产经营单位、从业人员、中介机构。（ ）

【答案】正确

97、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。（ ）

【答案】错误

【解析】处二万元以上五万元以下的罚款。

98、电力建设企业应建立健全应急体系，完善应急监测预警和应急响应机制，以电力建设工程项目为重点，全面开展应急能力建设。（ ）

【答案】正确

99、参加生产安全事故现场应急救援的单位和个人应当服从现场指挥部的统一指挥。（ ）

【答案】正确

100、安全目标管理的实施是目标实现的关键环节，就是要把安全目标规定的细则、措施、手段和进度全面落实，把保证措施落实到位，确保安全管理目标的实现。（ ）

【答案】正确

101、电力工程建设实行建设项目法人、设计、监理、施工单位共同管理安全工作的原则，并各自承担相应的安全管理责任。（ ）

【答案】正确

102、对建设周期较长、参建队伍较多的工程由项目法人牵头成立监理、设计、施工单位共同组成的工程安全委员会，对工程的安全管理、文明施工进行统一规划、统一管理、统一协调、统一监督，及时解决工程建设中的安全问题。（ ）

【答案】正确

103、安全委员会由项目法人单位（委托建设管理单位）主要负责人担任安委会主任，安委会成员由参建单位的现场负责人组成。（ ）

【答案】正确

104、按照国家有关规定，建筑施工总承包资质序列企业，特级资质不少于5人；一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。（ ）

【答案】错误

【解析】按照国家有关规定，建筑施工总承包资质序列企业，特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。

105、电力行业的企业安全生产费用计提标准主要以建筑安装工程造价为计提依据，其中房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程为1.5%。（ ）

【答案】错误

【解析】电力行业的企业安全生产费用计提标准主要以建筑安装工程造价为计提依据，其中房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程为2.0%。

- 106、企业提取的安全生产费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。
()
【答案】正确
- 107、年度安全技术措施计划应与同年度的生产、技术、财务、供销等计划同时编制。
()
【答案】正确
- 108、安全措施计划一般由总工程师审批。()
【答案】正确
- 109、安全检查以查制度、查管理、查隐患为主要内容，以上级要求和季节性、阶段性预防事故的工作重点为主要内容。同时应将环境保护、职业健康、生活卫生和文明施工纳入检查范围。()
【答案】正确
- 110、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。()
【答案】正确
- 111、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。()
【答案】正确
- 112、作业安全管理是通过现场安全管理、过程的控制和人员行为管理，对作业过程及物料、设备设施、器材、作业环境等存在的隐患，进行分析和控制，防止产生人的不安全行为、物的不安全状态，减少人为失误、消除环境不利因素，有效地遏制事故的发生。()
【答案】正确
- 113、发生事故的原因主要是人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素的影响等。
()
【答案】正确
- 114、安全技术措施是指以改善作业条件、防止安全生产事故、保障员工职业健康、消除或减少各类不安全因素为目的的一切技术组织措施。()
【答案】正确
- 115、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案由企业技术负责人组织审批，报业主和监理单位审核。()
【答案】正确
- 116、常用的防止事故发生的安全技术措施有消除危险源、限制能量或危险物质、隔离、安全设计和增加安全系数、可靠性等。()
【答案】正确

117、作业安全中的不安全行为主要是人的不安全行为，指一切可能导致事故发生的行为，既包括可能直接导致事故发生的人类行为，也包括间接导致事故发生的人类行为，如作业人员违章和管理人员违章指挥等。（ ）

【答案】正确

118、安全技术措施是预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各项措施，包括防护装置、保险装置、信号装置和防爆炸装置等。（ ）

【答案】正确

119、作业许可可以是书面形式，也可以是口头形式。（ ）

【答案】错误

【解析】作业许可必须是书面形式。申请单位必须明确作业负责人、安全监护人和审批人，明确安全技术措施，并对作业人员进行交底。

120、安全设施管理包括安全设施策划、设置、验收、使用与维护。（ ）

【答案】正确

121、安全设施应实现“三同时”，施工现场安全防护设施应与工程进度同步。（ ）

【答案】正确

122、专业分包是总承包人根据合同约定或征得总发包人同意后，将专业工程交由具备法定资质的专业承包企业完成的活动。（ ）

【答案】正确

123、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责，分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。（ ）

【答案】正确

124、经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。（ ）

【答案】正确

125、按隐患危害程度，事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。（ ）

【答案】正确

126、作业场所职业危害每两年申报一次。（ ）

【答案】错误

【解析】《职业病危害项目申报办法》规定，作业场所职业危害每年申报一次。

127、企业应定期进行消防安全监督检查，至少每月进行一次防火检查。（ ）

【答案】正确

128、火灾危险性很大，发生火灾造成后果很严重的部位、场所或设备应为二级动火区。（ ）

【答案】错误

【解析】《电力设备典型消防规程》规定，一级动火区以外的防火重点部位、场所或设备及禁火区域应为二级动火区。

129、触电保护分为 I 类工具和 II 类工具。（ ）

【答案】错误

【解析】手持电动机具，触电保护分为 I 类工具、II 类工具和 III 类工具。

130、起重机械操作人未确定指挥司索人员取得指挥操作资格证不得执行其操作指令。（ ）

【答案】正确

131、电焊工在动用明火时必须随身带好“二证”（电焊工操作证、动火许可证）“一器”（消防灭火器）“一监护”（监护人职责交底书）。（ ）

【答案】正确

132、冬期施工前两个月应进行冬期施工战略性安排，前一个月应编制好冬期施工安全技术措施。（ ）

【答案】正确

133、作为防止塌方的重要风险控制类型，基础施工需强制降水或施工止水及科学合理放坡。（ ）

【答案】正确

134、对于指挥人员违反安全操作规程和可能引起危险、事故的信号及多人指挥，司机应拒绝执行。（ ）

【答案】正确

135、作业人员有权拒绝违章指挥和违章操作，对无措施或虽有措施但未经交底的施工项目拒绝施工。（ ）

【答案】正确

136、停电作业应执行 GB26859 规定的“电力线路第二种工作票”制度。（ ）

【答案】错误

【解析】停电作业应执行 GB26859 规定的“电力线路第一种工作票”制度。

137、不停电作业应执行 GB26859 规定的“电力线路第二种工作票”制度。（ ）

【答案】正确

138、应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案、部门应急预案和现场处置方案构成。（ ）

【答案】正确

139、电力企业应按照“横向到边、纵向到底”的原则建立覆盖全面、上下衔接的应急预案体系。（ ）

【答案】正确

140、综合应急预案是应对各类事故的综合性文件。（ ）

【答案】正确

141、专项应急预案是针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案。（ ）

【答案】正确

142、现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。（ ）

【答案】正确

143、应急预案演练分为综合演练和专项演练。（ ）

【答案】正确

144、专项演练是指针对某项应急响应功能或其中某些应急响应行动举行的演练活动主要目的是针对应急响应功能的作用发挥。（ ）

【答案】正确

145、实战演练分为程序性演练和检验性演练。（ ）

【答案】正确

146、突发事件的处置过程中要先避险，后抢险；先救人，后救物。（ ）

【答案】正确

147、造成3人死亡的人身事故属一般事故。（ ）

【答案】错误

【解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤的人身事故属较大事故。

148、造成经济损失6000万元的设备事故属于重大事故。（ ）

【答案】正确

149、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。（ ）

【答案】正确

150、安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等事故方面的控制指标。（ ）

【答案】正确

151、安全保证体系由企业各级有关安全生产的管理部门、单位组成的安全管理组织体系，是企业安全管理工作的主体，为安全工作的开展提供人员、物资、管理等方面的支持。（ ）

【答案】正确

152、施工项目部安全管理机构由项目经理、项目副经理、项目总工、技术员、安全员及各专业班组长构成。（ ）

【答案】正确

153、安全生产费用是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金。（ ）

【答案】正确

154、职业卫生措施是预防职业病和改善职业卫生环境的必要措施，如防尘、防毒、防噪声与振动、通风、降温、防寒等措施。（ ）

【答案】正确

155、建设项目竣工验收时，其职业病防护设施经安全生产监督管理部门验收合格后，方可投入正式生产和使用。（ ）

【答案】正确

156、用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求；不符合要求的，不得使用。（ ）

【答案】正确

157、生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，每年再培训时间不得少于 8 学时。（ ）

【答案】错误

【解析】根据《生产经营单位安全培训规定》，生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，每年再培训时间不得少于 12 学时。

158、三级安全教育制度是企业安全教育的基本教育制度、三级教育是指入厂教育、车间教育和岗位（班组）教育。（ ）

【答案】正确

159、采用新技术、新标准、新工艺、新装备的，应对作业人员进行专门的安全教育和培训。（ ）

【答案】正确

160、《防止电力生产事故的二十五项重点要求》规定：在地下敷设电缆附近开挖土方时，严禁使用机械开挖。（ ）

【答案】正确

161、《防止电力生产事故的二十五项重点要求》规定：进入现场的作业人员必须戴好安全帽。人工搬运的作业人员必须戴好安全帽、防护手套，穿好防砸鞋，必要时戴好披肩、垫肩、护目镜。（ ）

【答案】正确

162、为提高设备维修保养水平，应使维护工作做到三化，即规范化、工艺化、制度化。（ ）

【答案】正确

163、当同一场所存在不同种类火灾时，应选用通用型灭火器。（ ）

【答案】正确

164、重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目、季节性施工，应编制专项安全技术措施，并严格实施。（ ）

【答案】正确

165、施工用电设备在 5 台以上或设备总容量在 50 千瓦以上时，应编制安全用电专项施工组织设计。（ ）

【答案】正确

166、施工用电设备在 5 台以下和设备总容量在 50 千瓦以下时，在施工组织设计中应有施工用电专篇，明确安全用电和防火措施。（ ）

【答案】正确

167、II、III类工具都能保证使用时电气安全的可靠性，不必接地或接零。（ ）

【答案】正确

168、起重作业是指利用起重机械或工具，移动重物的操作活动，具有专业性强、风险大、程序化操作等特点。（ ）

【答案】正确

169、高处作业应正确使用安全带，安全带可以低挂高用。（ ）

【答案】错误

【解析】《建筑施工高处作业安全技术规范》规定：高处作业应正确使用安全带，安全带严禁低挂高用。

170、高处作业常规通道应使用梯子、高处作业平台，推荐使用高空作业车。（ ）

【答案】正确